

Số: 65 /XN-DP

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 0047.20



Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG
Địa chỉ : Số 16 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Người lấy mẫu : KTV. Như
Địa điểm lấy mẫu : Xí nghiệp cấp nước TT. Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.
Ngày lấy mẫu : 14/1/2020
Tên mẫu : NƯỚC NGẦM ĐẦU NGUỒN
Lượng mẫu : 1,5L x 2 + 500mL x 2
Ngày nhận mẫu : 14/01/2020
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong chai nhựa và chai thủy tinh 500mL, không bổ sung hoá chất cố định.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Coliforms tổng số (CFU/100mL)	ISO 9308 - 1:2014 (E) (*)	0	0	15/01/2020
2	Escherichia coli (CFU/100mL)	ISO 9308 - 1:2014 (E) (*)	0	0	15/01/2020
3	Chỉ số pecmanganat (mg/L)	TCVN 6186- 1996 (*)	0,72	2	14/01/2020
4	Clo dư (mg/L)	SMEWW 4500 - Cl F-2012	0,44	0,3 - 0,5	14/01/2020
5	Clorua (mg/L)	SMEWW 4500 - Cl ⁻ B - 2012 (*)	5,00	250,00	15/01/2020
6	Độ cứng tổng cộng, tính theo CaCO ₃ (mg/L)	SMEWW 2340C - 2012 (*)	280,00	300,00	15/01/2020
7	Độ đục (NTU)	SMEWW 2130B - 2012	0,59	2	14/01/2020
8	Độ màu (màu sắc) (TCU)	SMEWW 2120C - 2012 (*)	3,24	15	14/01/2020
9	Mangan tổng số (mg/L)	SMEWW 3500 Mn - B - 2012 (*)	0,07	0,3	14/01/2020
10	Mùi vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	14/01/2020
11	Nitrate (mg/L)	TCVN 6180- 1996	1,05	50	14/01/2020
12	Nitrite (mg/L)	SMEWW 4500- NO ₂ ⁻ B - 2012 (*)	Không phát hiện	3	14/01/2020
13	pH	TCVN 6492:2011 (*)	6,88	6,5 - 8,5	15/01/2020
14	Sắt tổng cộng (mg/L)	SMEWW 3500 Fe - B - 2012	0,07	0,3	14/01/2020
15	Sulphat (mg/L)	SMEWW 427 C - 2012	79,6	250	14/01/2020

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.

Nhận xét: Mẫu NƯỚC NGẦM ĐẦU NGUỒN được xét nghiệm có các chỉ tiêu đạt theo QCVN 01:2009/BYT do Bộ Y Tế ban hành.

Mã số mẫu: 0047.20

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
-----	----------	-------------	---------	------------	-----------------

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM

[Signature]

ThS. QUÁCH VĨNH THUẬN

Sóc Trăng, ngày 20 tháng 01 năm 2020

GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



BS. CKII. Võ Quang Hà

STT	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Cuồng tố (CFU/100ml)	ISO 9308 - 1304 (C)	0	0	13/01/2020
2	Coliforms col (CFU/100ml)	ISO 9308 - 1304 (C)	0	0	13/01/2020
3	Chỉ số peracgonat (mg/L)	TCVN 6188-1998 (C)	0,73	2	14/01/2020
4	Clor dư (mg/L)	SMEWW 4500-Cl P-2012	0,44	0,3-0,5	14/01/2020
5	Clorua (mg/L)	SMEWW 4500-Cl P-2012	2,00	250,00	13/01/2020
6	Dộ cứng tổng cộng tính theo CaCO ₃ (mg/L)	SMEWW 2310C - 2012 (C)	280,00	300,00	13/01/2020
7	Độ đục (NTU)	SMEWW 2130B - 2012	0,38	5	14/01/2020
8	Độ màu (màu sắc) (PCU)	SMEWW 4130C - 2012 (C)	0,34	15	14/01/2020
9	Mangan tổng số (mg/L)	SMEWW 3100 Mn - B - 2012 (C)	0,07	0,3	14/01/2020
10	Mùi vị	Cảm quan	Không có mùi vị lạ	Không có mùi vị lạ	14/01/2020
11	Nitrat (mg/L)	TCVN 6180-1998	1,05	50	14/01/2020
12	Nitrit (mg/L)	SMEWW 4500-NO ₂ -B - 2012 (C)	Không phát hiện	3	14/01/2020
13	pH	TCVN 6423:2011 (C)	6,88	6,5-8,5	13/01/2020
14	Sắt tổng cộng (mg/L)	SMEWW 300 Fe - B - 2012	0,07	0,5	14/01/2020
15	Sulfat (mg/L)	SMEWW 413 C - 2012	29,6	250	14/01/2020

Số: 66 /XN-DP

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 0048.20



Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG
Địa chỉ : Số 16 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Người lấy mẫu : KTV. Như
Địa điểm lấy mẫu : Huyện Uy Long Phú, TT. Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.
Ngày lấy mẫu : 14/1/2020
Tên mẫu : NƯỚC NGẦM CUỐI NGUỒN
Lượng mẫu : 1,5L x 2 + 500mL x 2
Ngày nhận mẫu : 14/01/2020
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong chai nhựa và chai thủy tinh 500mL, không bổ sung hoá chất cố định.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Coliforms tổng số (CFU/100mL)	ISO 9308 - 1:2014 (E) (*)	0	0	15/01/2020
2	Escherichia coli (CFU/100mL)	ISO 9308 - 1:2014 (E) (*)	0	0	15/01/2020
3	Chỉ số pecmanganat (mg/L)	TCVN 6186- 1996 (*)	0,32	2	14/01/2020
4	Clo dư (mg/L)	SMEWW 4500 - Cl F-2012	0,45	0,3 - 0,5	14/01/2020
5	Độ đục (NTU)	SMEWW 2130B - 2012	0,47	2	14/01/2020
6	Độ màu (màu sắc) (TCU)	SMEWW 2120C - 2012 (*)	3,52	15	14/01/2020
7	Mùi vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	14/01/2020
8	Sắt tổng cộng (mg/L)	SMEWW 3500 Fe - B - 2012	0,09	0,3	14/01/2020

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.

Nhận xét: Mẫu NƯỚC NGẦM CUỐI NGUỒN được xét nghiệm có các chỉ tiêu đạt theo QCVN 01:2009/BYT do Bộ Y Tế ban hành.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM

[Signature]

Ths. Quách Vĩnh Thuận

Sóc Trăng, ngày 20 tháng 01 năm 2020

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



BS. CKII. Võ Quang Hà