

Số: 322/KSBT-XN

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 0321.25



Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG
Địa chỉ : Số 16 Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT ĐẦU NGUỒN - TRẠM CẤP NƯỚC PHƯỜNG 8
Người lấy mẫu : Kim Thị Bích Vân
Địa điểm lấy mẫu : Số 42 Cao Thắng, Phường 8, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
Ngày lấy mẫu : 11/04/2025
Lượng mẫu : 1,5 Lít + 500 mL
Ngày nhận mẫu : 11/04/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong chai nhựa 1,5 Lít và chai thủy tinh 500 mL.
Thời gian kiểm nghiệm : 12/04/2025 - 21/04/2025

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Tiêu chuẩn	Kết quả	Đơn vị
1	<i>Escherichia coli</i>	ISO 9308 - 1: 2014 Amd 1 - 2016 (*)	< 1	0	CFU/100mL
2	Coliforms tổng số	ISO 9308 - 1: 2014 Amd 1 - 2016 (*)	< 3	0	CFU/100mL
3	Asen tổng số	Phản ứng màu Mercury bromide	0,01	0,00	mg/L
4	Độ đục	SMEWW 2130B - 2023	2	1,01	NTU
5	Độ màu (màu sắc)	SMEWW 2120 C - 2023 (*)	15	11,36	TCU
6	Mùi, vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	/
7	pH	TCVN 6492 : 2011 (*)	6,0 - 8,5	7,84	/
8	Clo dư tự do	TCVN 6225-2:2017	0,2 - 1,0	0,8	mg/L

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025 : 2017

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Nhận xét: Mẫu NƯỚC SINH HOẠT ĐẦU NGUỒN - TRẠM CẤP NƯỚC PHƯỜNG 8 được kiểm nghiệm có các chỉ tiêu đạt Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT do Bộ Y tế ban hành.

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Tiêu chuẩn	Kết quả	Đơn vị
-----	----------	-------------	------------	---------	--------

Sóc Trăng, ngày 21 tháng 4 năm 2025

P. TRƯỞNG KHOA XN-CĐHA-TDCN

GIÁM ĐỐC



Cn. Phan Mộng Thiên Kiều



BSCKII. Nguyễn Văn Tâm

Số: 323...../KSBT-XN

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 0322.25



VILAS 537

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG
Địa chỉ : Số 16 Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT TRÊN MẠNG LƯỚI 1 - TRẠM CẤP NƯỚC PHƯỜNG 8
Người lấy mẫu : Kim Thị Bích Vân
Địa điểm lấy mẫu : Số 60A Cao Thắng, Khóm 5, Phường 8, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
Ngày lấy mẫu : 11/04/2025
Lượng mẫu : 1,5 Lít + 500 mL
Ngày nhận mẫu : 11/04/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong chai nhựa 1,5 Lít và chai thủy tinh 500 mL.
Thời gian kiểm nghiệm : 12/04/2025 - 21/04/2025

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Tiêu chuẩn	Kết quả	Đơn vị
1	<i>Escherichia coli</i>	ISO 9308 - 1: 2014 Amd 1 - 2016 (*)	< 1	0	CFU/100mL
2	Coliforms tổng số	ISO 9308 - 1: 2014 Amd 1 - 2016 (*)	< 3	0	CFU/100mL
3	Asen tổng số	Phản ứng màu Mercury bromide	0,01	0,00	mg/L
4	Độ đục	SMEWW 2130B - 2023	2	1,21	NTU
5	Độ màu (màu sắc)	SMEWW 2120 C - 2023 (*)	15	12,09	TCU
6	Mùi, vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	/
7	pH	TCVN 6492 : 2011 (*)	6,0 - 8,5	7,82	/
8	Clo dư tự do	TCVN 6225-2:2017	0,2 - 1,0	0,5	mg/L

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025 : 2017

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Tiêu chuẩn	Kết quả	Đơn vị
-----	----------	-------------	------------	---------	--------

Nhận xét: Mẫu NƯỚC SINH HOẠT TRÊN MẠNG LƯỚI 1 - TRẠM CẤP NƯỚC PHƯỜNG 8 được kiểm nghiệm có các chỉ tiêu đạt Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT do Bộ Y tế ban hành.

Sóc Trăng, ngày 21...tháng 4...năm 2025

P. TRƯỞNG KHOA XN-CDHA-TDCN

GIÁM ĐỐC

Cn. Phan Mộng Thiên Kiều



BSCKII. Nguyễn Văn Thêm

Số: 229/KSBT-XN

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 0323.25



VILAS 537

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG
Địa chỉ : Số 16 Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Tên mẫu : NƯỚC SINH HOẠT TRÊN MẠNG LƯỚI 2 - TRẠM CẤP NƯỚC PHƯỜNG 8
Người lấy mẫu : Kim Thị Bích Vân
Địa điểm lấy mẫu : Số 26H Cao Thắng, Khóm 5, Phường 8, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
Ngày lấy mẫu : 11/04/2025
Lượng mẫu : 1,5 Lít + 500 mL
Ngày nhận mẫu : 11/04/2025
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong chai nhựa 1,5 Lít và chai thủy tinh 500 mL.
Thời gian kiểm nghiệm : 12/04/2025 - 21/04/2025

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Tiêu chuẩn	Kết quả	Đơn vị
1	<i>Escherichia coli</i>	ISO 9308 - 1: 2014 Amd 1 - 2016 (*)	< 1	0	CFU/100mL
2	Coliforms tổng số	ISO 9308 - 1: 2014 Amd 1 - 2016 (*)	< 3	0	CFU/100mL
3	Asen tổng số	Phản ứng màu Mercury bromide	0,01	0,00	mg/L
4	Độ đục	SMEWW 2130B - 2023	2	0,91	NTU
5	Độ màu (màu sắc)	SMEWW 2120 C - 2023 (*)	15	11,42	TCU
6	Mùi, vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	/
7	pH	TCVN 6492 : 2011 (*)	6,0 - 8,5	7,88	/
8	Clo dư tự do	TCVN 6225-2:2017	0,2 - 1,0	1,1	mg/L

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025 : 2017

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Tiêu chuẩn	Kết quả	Đơn vị
-----	----------	-------------	------------	---------	--------

Nhận xét: Mẫu NƯỚC SINH HOẠT TRÊN MẠNG LƯỚI 2 - TRẠM CẤP NƯỚC PHƯỜNG 8 được kiểm nghiệm có chỉ tiêu Clo dư tự do không đạt Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT do Bộ Y tế ban hành.

Sóc Trăng, ngày 21 tháng 4 năm 2025

TRƯỞNG KHOA XN-CĐHA-TDCN

Cn. Phan Mộng Thiên Kiều

GIÁM ĐỐC

BSC. Nguyễn Văn Thêm

Số: 13/ PXN.AN

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Tên mẫu: NƯỚC SINH HOẠT NGOÀI MẠNG LƯỚI 2 – TRẠM CẤP NƯỚC PHƯỜNG 8

Địa điểm lấy mẫu: Trạm Cấp nước Phường 8 – số 42 đường Cao Thắng, Phường 8, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Ngày lấy mẫu: 25/04/2025

Ngày nhận mẫu: 25/04/2025

Tình trạng mẫu: mẫu đựng trong chai nhựa, không bổ sung hóa chất cố định.

Stt	Chỉ tiêu	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày XN
1	Clo dư (mg/l)	0,21	0,2 – 1,0	25/04/2025

Ghi chú: Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm

Nhận xét: Mẫu NƯỚC SINH HOẠT NGOÀI MẠNG LƯỚI 2 – TRẠM CẤP NƯỚC PHƯỜNG 8 được kiểm nghiệm có chỉ tiêu Clo dư đạt Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1/2018/BYT do Bộ Y tế ban hành.

Sóc Trăng, ngày 25 tháng 04 năm 2025

Người xét nghiệm



Trần Đoàn Trang

P. Giám đốc XN

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG
XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC
AN NGHIỆP

Trịnh Bích Liễu