SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
CAN THO CITY - CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION

VLAT 1.0370
ISO/IEC 17025:2017

Mã số mẫu/ Sample Code
03020A.26

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

1. Tên khách hàng/ *Customer* : TRẠM CẤP NƯỚC HƯNG LỢI
2. Địa chỉ/ *Address* : Ấp Xóm Tro, xã Phú Lộc, thành phố Cần Thơ
3. Tên mẫu/ *Name of sampple* : **NƯỚC SẠCH (tại trạm)**
4. Số lượng/ *Quatity* : 1 chai x 1500ml và 1 chai x 250ml
5. Mô tả mẫu/ *Sample description* : Mẫu nguyên vẹn
6. Ngày nhận mẫu/ *Receiving date* : 15/09/2026 Ngày trả kết quả/ *Issued date* : 24/09/2026

TT/ *No.*	Chỉ tiêu/ *Parameter*	Đơn vị tính/*Unit*	Kết quả/ *Result*	Phương pháp/ *Test method*	Tiêu chuẩn/ *Standard*
1	*Coliform tổng số* (*)	CFU/100mL	< 1	ISO 9308-1: 2014 (E)	< 1
2	*Escherichia coli* (*)	CFU/100mL	< 1	ISO 9308-1: 2014 (E)	< 1
3	Màu sắc (*)	TCU	< 5	SMEWW 2120 C:2023	15
4	Mùi	-	Không có mùi lạ	SMEWW 2150 & 2160 : 2023	Không có mùi lạ
5	pH (*)	-	7,49 (22,4°C)	TCVN 6492:2011	Trong khoảng 6,0-8,5
6	Độ đục (*)	NTU	0,07	SMEWW 2130 B:2023	2
7	Arsenic (As) (*)	mg/L	Không phát hiện (MLOD = 0,001)	TCVN 6626:2000	0,01
8	Clo dư tự do	mg/L	0,95	Đo tại hiện trường	Trong khoảng 0,2 - 1,0
9	Permanganat (*)	mg/L	0,16	TCVN 6186:1996	2

Nhận xét: "Tiêu chuẩn" được tham chiếu theo QCVN 01-1:2024/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt

Phụ trách phòng thử nghiệm
Officer in charge of laboratory

ThS. Nguyễn Thị Thanh My

LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
On behalf of CDC

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT THÀNH PHỐ CẦN THƠ

PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Trường Chinh

1. (*): *Phương pháp được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025; (1): Kết quả được thực hiện bởi nhà thầu phụ*
2. *Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng; Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử*
3. *Không được trích, sao 1 phần kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Cần Thơ*
4. *Kết quả được biểu thị < 10 CFU/g có giá trị "Không phát hiện"*

Số 1 Ngô Đức Kế, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
02923 822351; qlcl.ttksbttpct@gmail.com

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
CAN THO CITY - CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION

Mã số mẫu/ Sample Code
03020B.26

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

1. Tên khách hàng/ *Customer* : TRẠM CẤP NƯỚC HƯNG LỢI
2. Địa chỉ/ *Address* : Ấp Xóm Tro, xã Phú Lộc, thành phố Cần Thơ
3. Tên mẫu/ *Name of sampple* : **NƯỚC SẠCH (tại trạm)**
4. Số lượng/ *Quatity* : 1 chai x 1500ml và 1 chai x 250ml
5. Mô tả mẫu/ *Sample description* : Mẫu nguyên vẹn
6. Ngày nhận mẫu/ *Receiving date* : 15/09/2026 Ngày trả kết quả/ *Issued date* : 24/09/2026

TT/ *No.*	Chỉ tiêu/ *Parameter*	Đơn vị tính/*Unit*	Kết quả/ *Result*	Phương pháp/ *Test method*	Tiêu chuẩn/ *Standard*
1	Amoni (NH_3 và $NH4^+$ tính theo N)	mg/L	2,51	EPA 350.2(1997)	1

Nhận xét: "Tiêu chuẩn" được tham chiếu theo QCVN 01-1:2024/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt

Phụ trách phòng thử nghiệm
Officer in charge of laboratory

ThS. Nguyễn Thị Thanh My

LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
On behalf of CDC

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT THÀNH PHỐ CẦN THƠ

PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Trường Chinh

CDC CẦN THƠ

1. (*): *Phương pháp được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025; (1): Kết quả được thực hiện bởi nhà thầu phụ*
2. *Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng; Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử*
3. *Không được trích, sao 1 phần kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Cần Thơ*
4. *Kết quả được biểu thị < 10 CFU/g có giá trị "Không phát hiện"*

Số 1 Ngô Đức Kế, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
☎ 02923 822351; ✉ *qlcl.ttksbttpct@gmail.com*

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG
XNCN AN NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 13-9 /PXN.AN

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Tên mẫu: TRẠM CẤP NƯỚC HƯNG LỢI (tại trạm).

Địa điểm lấy mẫu: Ấp Xóm Tro, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ

Ngày lấy mẫu: 25/09/2026

Ngày kiểm mẫu: 25/09/2026

Tình trạng mẫu: mẫu đựng trong chai 250ml, không bổ sung hóa chất cố định.

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	QCVN 01-1:2024/BYT	Kết quả
1	Amoni (NH_3 và NH_4^+ tính theo N)	mg/l	1	0,85

Ghi chú: Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm

Nhận xét: Mẫu tại **TRẠM CẤP NƯỚC HƯNG LỢI (tại trạm)** được kiểm nghiệm có chỉ tiêu **Amoni** đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1/2024/BYT do Bộ Y tế ban hành.

Cần Thơ, ngày 25 tháng 09 năm 2026

Người xét nghiệm

Lâm Kim Ngân

P. Giám đốc XN

CTY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG
XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC
AN NGHIỆP

Trịnh Bích Liễu

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
CAN THO CITY - CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION

Mã số mẫu/ Sample Code
03021A.26

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

1. Tên khách hàng/ *Customer* : TRẠM CẤP NƯỚC HƯNG LỢI
2. Địa chỉ/ *Address* : Ấp Xóm Tro, xã Phú Lộc, thành phố Cần Thơ
3. Tên mẫu/ *Name of sampple* : **NƯỚC SẠCH (Hộ Tô Nam Tinh, ấp Xóm Tro, xã Phú Lộc)**
4. Số lượng/ *Quatity* : 1 chai x 1500ml và 1 chai x 250ml
5. Mô tả mẫu/ *Sample description* : Mẫu nguyên vẹn
6. Ngày nhận mẫu/ *Receiving date* : 15/09/2026 Ngày trả kết quả/ *Issued date* : 24/09/2026

TT/ *No.*	Chỉ tiêu/ *Parameter*	Đơn vị tính/*Unit*	Kết quả/ *Result*	Phương pháp/ *Test method*	Tiêu chuẩn/ *Standard*
1	*Coliform tổng số* (*)	CFU/100mL	< 1	ISO 9308-1: 2014 (E)	< 1
2	*Escherichia coli* (*)	CFU/100mL	< 1	ISO 9308-1: 2014 (E)	< 1
3	Màu sắc (*)	TCU	< 5	SMEWW 2120 C:2023	15
4	Mùi	-	Không có mùi lạ	SMEWW 2150 & 2160 : 2023	Không có mùi lạ
5	pH (*)	-	7,55 (22,4°C)	TCVN 6492:2011	Trong khoảng 6,0-8,5
6	Độ đục (*)	NTU	0,07	SMEWW 2130 B:2023	2
7	Arsenic (As) (*)	mg/L	Không phát hiện (MLOD = 0,001)	TCVN 6626:2000	0,01
8	Clo dư tự do	mg/L	0,58	Đo tại hiện trường	Trong khoảng 0,2 - 1,0
9	Permanganat (*)	mg/L	0,16	TCVN 6186:1996	2

Nhận xét: "Tiêu chuẩn" được tham chiếu theo QCVN 01-1:2024/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt

Phụ trách phòng thử nghiệm
Officer in charge of laboratory

Ths. Nguyễn Thị Thanh My

LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
On behalf of CDC

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT THÀNH PHỐ CẦN THƠ

PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Trường Chinh

1. (*): *Phương pháp được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025; (1): Kết quả được thực hiện bởi nhà thầu phụ*
2. *Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng; Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử*
3. *Không được trích, sao 1 phần kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Cần Thơ*
4. *Kết quả được biểu thị < 10 CFU/g có giá trị "Không phát hiện"*

Số 1 Ngô Đức Kế, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
☎ 02923 822351; ✉ *qlcl.ttksbttpct@gmail.com*

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
CAN THO CITY - CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION

Mã số mẫu/ Sample Code
03021B.26

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

1. Tên khách hàng/ *Customer* : TRẠM CẤP NƯỚC HƯNG LỢI
2. Địa chỉ/ *Address* : Ấp Xóm Tro, xã Phú Lộc, thành phố Cần Thơ
3. Tên mẫu/ *Name of sampple* : **NƯỚC SẠCH (Hộ Tô Nam Tinh, ấp Xóm Tro, xã Phú Lộc)**
4. Số lượng/ *Quatity* : 1 chai x 1500ml và 1 chai x 250ml
5. Mô tả mẫu/ *Sample description* : Mẫu nguyên vẹn
6. Ngày nhận mẫu/ *Receiving date* : 15/09/2026 Ngày trả kết quả/ *Issued date* : 24/09/2026

TT/ *No.*	Chỉ tiêu/ *Parameter*	Đơn vị tính/*Unit*	Kết quả/ *Result*	Phương pháp/ *Test method*	Tiêu chuẩn/ *Standard*
1	Amoni (NH_3 và $NH4^+$ tính theo N)	mg/L	2,59	EPA 350.2(1997)	1

Nhận xét: "Tiêu chuẩn" được tham chiếu theo QCVN 01-1:2024/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt

Phụ trách phòng thử nghiệm
Officer in charge of laboratory

ThS. Nguyễn Thị Thanh My

LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
On behalf of CDC

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT THÀNH PHỐ CẦN THƠ

PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Trường Chinh

CDC CAN THO

1. (*): *Phương pháp được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025; (1): Kết quả được thực hiện bởi nhà thầu phụ*
2. *Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng; Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử*
3. *Không được trích, sao 1 phần kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Cần Thơ*
4. *Kết quả được biểu thị < 10 CFU/g có giá trị "Không phát hiện"*

Số 1 Ngô Đức Kế, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
02923 822351; *glcl.ttksbttpct@gmail.com*

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG
XNCN AN NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 14-9 /PXN.AN

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Tên mẫu: TRẠM CẤP NƯỚC HƯNG LỢI (Mạng lưới 1).

Địa điểm lấy mẫu: Hộ Tô Nam Tinh (Ấp Xóm Tro, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ)

Ngày lấy mẫu: 25/09/2026

Ngày kiểm mẫu: 25/09/2026

Tình trạng mẫu: mẫu đựng trong chai 250ml, không bổ sung hóa chất cố định.

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	QCVN 01-1:2024/BYT	Kết quả
1	Amoni (NH_3 và NH_4^+ tính theo N)	mg/l	1	0,85

Ghi chú: Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm

Nhận xét: Mẫu tại **TRẠM CẤP NƯỚC HƯNG LỢI (Mạng lưới 1)** được kiểm nghiệm có chỉ tiêu **Amoni** đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1/2024/BYT do Bộ Y tế ban hành.

Cần Thơ, ngày 25 tháng 09 năm 2026

Người xét nghiệm	P. Giám đốc XN
	CTY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC AN NGHIỆP
Lâm Kim Ngân	Trịnh Bích Liễu

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
CAN THO CITY - CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION

Mã số mẫu/ Sample Code
03022A.26

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

1. Tên khách hàng/ *Customer* : TRẠM CẤP NƯỚC HƯNG LỢI
2. Địa chỉ/ *Address* : Ấp Xóm Tro, xã Phú Lộc, thành phố Cần Thơ
3. Tên mẫu/ *Name of sampple* : **NƯỚC SẠCH (Trạm Y tế Hưng Lợi, xã Phú Lộc)**
4. Số lượng/ *Quatity* : 1 chai x 1500ml và 1 chai x 250ml
5. Mô tả mẫu/ *Sample description* : Mẫu nguyên vẹn
6. Ngày nhận mẫu/ *Receiving date* : 15/09/2026 Ngày trả kết quả/ *Issued date* : 24/09/2026

TT/ *No.*	Chỉ tiêu/ *Parameter*	Đơn vị tính/*Unit*	Kết quả/ *Result*	Phương pháp/ *Test method*	Tiêu chuẩn/ *Standard*
1	*Coliform tổng số (*)*	CFU/100mL	< 1	ISO 9308-1: 2014 (E)	< 1
2	*Escherichia coli (*)*	CFU/100mL	< 1	ISO 9308-1: 2014 (E)	< 1
3	Màu sắc (*)	TCU	< 5	SMEWW 2120 C:2023	15
4	Mùi	-	Không có mùi lạ	SMEWW 2150 & 2160 : 2023	Không có mùi lạ
5	pH (*)	-	7,58 (22,2°C)	TCVN 6492:2011	Trong khoảng 6,0-8,5
6	Độ đục (*)	NTU	0,08	SMEWW 2130 B:2023	2
7	Arsenic (As) (*)	mg/L	Không phát hiện (MLOD = 0,001)	TCVN 6626:2000	0,01
8	Clo dư tự do	mg/L	0,50	Đo tại hiện trường	Trong khoảng 0,2 - 1,0
9	Permanganat (*)	mg/L	0,48	TCVN 6186:1996	2

Nhận xét: "Tiêu chuẩn" được tham chiếu theo QCVN 01-1:2024/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt

Phụ trách phòng thử nghiệm
Officer in charge of laboratory

ThS. Nguyễn Thị Thanh My

LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
On behalf of CDC

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT THÀNH PHỐ CẦN THƠ

PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Trường Chinh

1. (*): *Phương pháp được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025; (1): Kết quả được thực hiện bởi nhà thầu phụ*
2. *Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng; Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử*
3. *Không được trích, sao 1 phần kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Cần Thơ*
4. *Kết quả được biểu thị < 10 CFU/g có giá trị "Không phát hiện"*

Số 1 Ngô Đức Kế, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
02923 822351; qlcl.ttksbttpct@gmail.com

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
CAN THO CITY - CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION

Mã số mẫu/ Sample Code
03022B.26

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

1. Tên khách hàng/ *Customer* : TRẠM CẤP NƯỚC HƯNG LỢI
2. Địa chỉ/ *Address* : Ấp Xóm Tro, xã Phú Lộc, thành phố Cần Thơ
3. Tên mẫu/ *Name of sampple* : **NƯỚC SẠCH (Trạm Y tế Hưng Lợi, xã Phú Lộc)**
4. Số lượng/ *Quatity* : 1 chai x 1500ml và 1 chai x 250ml
5. Mô tả mẫu/ *Sample description* : Mẫu nguyên vẹn
6. Ngày nhận mẫu/ *Receiving date* : 15/09/2026 Ngày trả kết quả/ *Issued date* : 24/09/2026

TT/ *No.*	Chỉ tiêu/ *Parameter*	Đơn vị tính/*Unit*	Kết quả/ *Result*	Phương pháp/ *Test method*	Tiêu chuẩn/ *Standard*
1	Amoni (NH_3 và $NH4^+$ tính theo N)	mg/L	2,51	EPA 350.2(1997)	1

Nhận xét: "Tiêu chuẩn" được tham chiếu theo QCVN 01-1:2024/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt

Phụ trách phòng thử nghiệm
Officer in charge of laboratory

ThS. Nguyễn Thị Thanh My

LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
On behalf of CDC

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT THÀNH PHỐ CẦN THƠ

PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Trường Chinh

CDC CAN THO

1. (*): *Phương pháp được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025; (1): Kết quả được thực hiện bởi nhà thầu phụ*
2. *Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng; Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử*
3. *Không được trích, sao 1 phần kết quả nếu không có sự đồng ý của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Cần Thơ*
4. *Kết quả được biểu thị < 10 CFU/g có giá trị "Không phát hiện"*

Số 1 Ngô Đức Kế, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
02923 822351; *qlcl.ttksbttpct@gmail.com*

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG
XNCN AN NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 15-9 /PXN.AN

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Tên mẫu: TRẠM CẤP NƯỚC HƯNG LỢI (Mạng lưới 2).

Địa điểm lấy mẫu: Trạm Y tế Hưng Lợi (Ấp Xóm Tro, xã Phú Lộc, TP. Cần Thơ)

Ngày lấy mẫu: 25/09/2026

Ngày kiểm mẫu: 25/09/2026

Tình trạng mẫu: mẫu đựng trong chai 250ml, không bổ sung hóa chất cố định.

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	QCVN 01-1:2024/BYT	Kết quả
1	Amoni (NH_3 và NH_4^+ tính theo N)	mg/l	1	0,87

Ghi chú: Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm

Nhận xét: Mẫu tại **TRẠM CẤP NƯỚC HƯNG LỢI (Mạng lưới 2)** được kiểm nghiệm có chỉ tiêu **Amoni** đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1/2024/BYT do Bộ Y tế ban hành.

Cần Thơ, ngày 25 tháng 09 năm 2026

Người xét nghiệm

Lâm Kim Ngân

P. Giám đốc XN

CTY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG
XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC
AN NGHIỆP

Trịnh Bích Liễu