

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 0676.22



Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG
Địa chỉ : Số 16 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Người lấy mẫu : Nguyễn Kinh Luân
Địa điểm lấy mẫu : Xí Nghiệp Cấp Nước TT. Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.
Ngày lấy mẫu : 13/12/2022
Tên mẫu : NƯỚC NGÀM ĐẦU NGUỒN (NƯỚC SAU XỬ LÝ)
Lượng mẫu : 1,5L + 500mL x 2
Ngày nhận mẫu : 14/12/2022
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong chai nhựa 1,5L và chai thủy tinh 500mL, không bổ sung hóa chất cố định

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Coliforms tổng số (CFU/100ml)	TCVN 6187-1:2019 (a) (c) (**)	0	< 3	15/12/2022
2	Escherichia coli (CFU/100ml)	TCVN 6187-1:2019 (a) (**)	0	< 1	15/12/2022
3	Arsen (As) tổng (mg/l)	SMEWW 3125B:2017 (c) (**)	0,0014	≤ 0,01	15/12/2022
4	Clo dư tự do (mg/l)	TCVN 6225-2:2017	0,26	0,2 – 1,0	14/12/2022
5	Độ đục (NTU)	SMEWW 2130 B: 2017	0,06	≤ 2	14/12/2022
6	Màu sắc (TCU)	SMEWW 2120 C: 2017 (*)	2,22	≤ 15	14/12/2022
7	Mùi vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	14/12/2022
8	pH	TCVN 6492:2011(*)	7,38	6,0 - 8,5	14/12/2022

(*), (a) Phép thử này đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.

(**) Phương pháp thử do nhà thầu phụ thực hiện (Viện Y tế Công Cộng TP. HCM).

(c) Phép thử đã được Bộ TN&MT chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc

Nhận xét: Mẫu NƯỚC NGÀM ĐẦU NGUỒN (NƯỚC SAU XỬ LÝ) có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT do Bộ Y tế ban hành.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Mã số mẫu: 0676.22

Sóc Trăng, ngày 27 tháng 12 năm 2022

TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM CDHA-TDCN

P. GIÁM ĐỐC

Quach

ThS. QUÁCH VĨNH THUẬN



BS. Nguyễn Đình Thanh Liêm

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 0677.22



Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG
Địa chỉ : Số 16 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Người lấy mẫu : Nguyễn Kinh Luân
Địa điểm lấy mẫu : Số 16 đường số 1, Làng điện lực TT. Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.
Ngày lấy mẫu : 13/12/2022
Tên mẫu : NƯỚC NGÀM GIỮA NGUỒN (NƯỚC SAU XỬ LÝ)
Lượng mẫu : 1,5L + 500mL x 2
Ngày nhận mẫu : 14/12/2022
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong chai nhựa 1.5L và chai thủy tinh 500mL, không bổ sung hóa chất cố định

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Coliforms tổng số (CFU/100ml)	TCVN 6187-1:2019 (a) (c) (**)	0	< 3	15/12/2022
2	Escherichia coli (CFU/100ml)	TCVN 6187-1:2019 (a) (**)	0	< 1	15/12/2022
3	Arsen (As) tổng (mg/l)	SMEWW 3125B:2017 (c) (**)	0,0015	≤ 0,01	15/12/2022
4	Clo dư tự do (mg/l)	TCVN 6225-2:2017	0,38	0,2 – 1,0	14/12/2022
5	Độ đục (NTU)	SMEWW 2130 B: 2017	0,22	≤ 2	14/12/2022
6	Màu sắc (TCU)	SMEWW 2120 C: 2017 (*)	2,55	≤ 15	14/12/2022
7	Mùi vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	14/12/2022
8	pH	TCVN 6492:2011(*)	7,77	6,0 - 8,5	14/12/2022

(*), (a) Phép thử này đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.

(**) Phương pháp thử do nhà thầu phụ thực hiện (Viện Y tế Công Cộng TP. HCM).

(c) Phép thử đã được Bộ TN&MT chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường -VIMCERTS 106


Nhận xét: Mẫu NƯỚC NGÀM GIỮA NGUỒN (NƯỚC SAU XỬ LÝ) có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT do Bộ Y tế ban hành.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Mã số mẫu: 0677.22

Sóc Trăng, ngày 27 tháng 12 năm 2022


TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM CDHA-TDCN



ThS. QUÁCH VĨNH THUẬN

P. GIÁM ĐỐC




BS. Nguyễn Đình Thanh Liêm

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 0678.22



Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG
Địa chỉ : Số 16 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Người lấy mẫu : Nguyễn Kinh Luân
Địa điểm lấy mẫu : VLXD Trường Hưng TT. Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.
Ngày lấy mẫu : 13/12/2022
Tên mẫu : NƯỚC NGÀM CUỐI NGUỒN (NƯỚC SAU XỬ LÝ)
Lượng mẫu : 1,5L + 500mL x 2
Ngày nhận mẫu : 14/12/2022
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong chai nhựa 1,5L và chai thủy tinh 500mL, không bổ sung hóa chất cố định

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Coliforms tổng số (CFU/100ml)	TCVN 6187-1:2019 (a) (c) (**)	0	< 3	15/12/2022
2	Escherichia coli (CFU/100ml)	TCVN 6187-1:2019 (a) (**)	0	< 1	15/12/2022
3	Arsen (As) tổng (mg/l)	SMEWW 3125B:2017 (c) (**)	0,0014	≤ 0,01	15/12/2022
4	Clo dư tự do (mg/l)	TCVN 6225-2:2017	0,26	0,2 – 1,0	14/12/2022
5	Độ đục (NTU)	SMEWW 2130 B: 2017	0,06	≤ 2	14/12/2022
6	Màu sắc (TCU)	SMEWW 2120 C: 2017 (*)	2,93	≤ 15	14/12/2022
7	Mùi vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	14/12/2022
8	pH	TCVN 6492:2011(*)	7,82	6,0 - 8,5	14/12/2022

(*), (a) Phép thử này đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.

(**) Phương pháp thử do nhà thầu phụ thực hiện (Viện Y tế Công Cộng TP. HCM).

(c) Phép thử đã được Bộ TN&MT chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường -VIMCERTS 106

Nhận xét: Mẫu NƯỚC NGÀM CUỐI NGUỒN (NƯỚC SAU XỬ LÝ) có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm đạt theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT do Bộ Y tế ban hành.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Mã số mẫu: 0678.22

Sóc Trăng, ngày 21 tháng 12 năm 2022

TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM CDHA-TDCN

P. GIÁM ĐỐC

Quách Vĩnh Thuận

ThS. QUÁCH VĨNH THUẬN



BS. Nguyễn Đình Thanh Liêm