



TRUNG TÂM QUAN TRẮC  
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG SÓC TRĂNG  
SOC TRANG NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT  
MONITORING CENTER



Địa chỉ: 18 Hùng Vương, P6,  
Tp. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng  
Add: 18 Hung Vuong street,  
Ward 6, Soc Trang City, Soc  
Trang Province  
ĐT/Phone: (0299) 3616638;  
3827819

Số/Mã số mẫu  
1915/23.07.066

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM  
TEST REPORT

Ngày trả kết quả  
24/07/2023

-Tên mẫu/Sample : Nước sinh hoạt đã qua xử lý – Xí nghiệp cấp nước Vĩnh Châu –  
Hải Ngự – Đầu nguồn (09h30' – Toạ độ: X = 552.964; Y = 1.028.860)  
-Khách hàng/Client : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG  
-Địa chỉ/Address : Số 16, Nguyễn Chí Thanh, phường 6, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng  
-Ngày nhận mẫu/Date of receiving : 12/07/2023  
-Ngày thực hiện phân tích/Date of execution : 12/07/2023  
-Phương pháp lấy mẫu/Sampling Method : Lấy mẫu theo yêu cầu Khách hàng; TCVN 6663-5: 2009  
-Kết quả thử nghiệm/Test result :

| STT | Tên chỉ tiêu<br>Specifications | Đơn vị tính<br>Measuring Unit | Phương pháp<br>Test Method        | Kết quả<br>Test Result |
|-----|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 1.  | pH <sup>(1)(2)</sup>           | -                             | TCVN 6492:2011                    | 7,25                   |
| 2.  | Độ đục                         | NTU                           | TCVN 6184:2008                    | 0                      |
| 3.  | Màu sắc                        | TCU                           | TCVN 6185:2015<br>(Phương pháp C) | < 2                    |
| 4.  | Mùi, vị                        | -                             | SMEWW 2150:2017                   | Không có mùi, vị lạ    |
| 5.  | Asen (As) <sup>(1)(2)</sup>    | mg/L                          | SMEWW 3113B:2017                  | 0,0006                 |
| 6.  | Clo dư <sup>(1)(2)</sup>       | mg/L                          | SMEWW 4500-Cl.B:2017              | 0,828                  |
| 7.  | Coliforms                      | CFU/100mL                     | TCVN 6187-1:2019                  | KPH                    |
| 8.  | E.Coli                         | CFU/100mL                     | TCVN 6187-1:2019                  | KPH                    |

Ghi chú:

- (1) Chỉ tiêu đã được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017 VILAS 636. (2) Chỉ tiêu đã được công nhận theo Nghị định 127/2014/NĐ-CP VIMCERTS 179.
- Kết quả thử nghiệm đạt QCVN 01-1:2018/BYT đối với các chỉ tiêu nhóm A. Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm, không được sao chép từng phần nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám Đốc.
- KPH: Không phát hiện
- Thời gian lưu mẫu 05 ngày kể từ ngày trả kết quả (ngoại trừ chỉ tiêu vi sinh, BOD<sub>5</sub>). Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu.

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM

Nguyễn Thị Hồng Thắm

KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC



Dương Ngọc Thùy





TRUNG TÂM QUAN TRẮC  
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG SÓC TRĂNG  
SOC TRANG NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT  
MONITORING CENTER



Địa chỉ: 18 Hùng Vương, P6,  
Tp. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng  
Add: 18 Hung Vuong street,  
Ward 6, Soc Trang City, Soc  
Trang Province  
ĐT/Phone: (0299) 3616638;  
3827819

Số/Mã số mẫu  
1916/23.07.067

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM  
TEST REPORT

Ngày trả kết quả  
24/07/2023

-Tên mẫu/Sample : Nước sinh hoạt đã qua xử lý – Xí nghiệp cấp nước Vĩnh Châu –  
Hải Ngự – Giữa nguồn (09h40' – Toạ độ: X = 553.064; Y = 1.028.995)  
-Khách hàng/Client : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG  
-Địa chỉ/Address : Số 16, Nguyễn Chí Thanh, phường 6, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng  
-Ngày nhận mẫu/Date of receiving : 12/07/2023  
-Ngày thực hiện phân tích/Date of execution : 12/07/2023  
-Phương pháp lấy mẫu/Sampling Method : Lấy mẫu theo yêu cầu Khách hàng; TCVN 6663-5: 2009  
-Kết quả thử nghiệm/Test result :

| STT | Tên chỉ tiêu<br>Specifications | Đơn vị tính<br>Measuring Unit | Phương pháp<br>Test Method        | Kết quả<br>Test Result |
|-----|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 1.  | pH <sup>(1)(2)</sup>           | -                             | TCVN 6492:2011                    | 7,30                   |
| 2.  | Độ đục                         | NTU                           | TCVN 6184:2008                    | 0                      |
| 3.  | Màu sắc                        | TCU                           | TCVN 6185:2015<br>(Phương pháp C) | < 2                    |
| 4.  | Mùi, vị                        | -                             | SMEWW 2150:2017                   | Không có mùi, vị lạ    |
| 5.  | Asen (As) <sup>(1)(2)</sup>    | mg/L                          | SMEWW 3113B:2017                  | 0,0005                 |
| 6.  | Clo dư <sup>(1)(2)</sup>       | mg/L                          | SMEWW 4500-Cl.B:2017              | 0,756                  |
| 7.  | Coliforms                      | CFU/100mL                     | TCVN 6187-1:2019                  | KPH                    |
| 8.  | E.Coli                         | CFU/100mL                     | TCVN 6187-1:2019                  | KPH                    |

Ghi chú:

- (1) Chỉ tiêu đã được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017 VILAS 636. (2) Chỉ tiêu đã được công nhận theo Nghị định 127/2014/NĐ-CP VIMCERTS 179.
- Kết quả thử nghiệm đạt QCVN 01-1:2018/BYT đối với các chỉ tiêu nhóm A. Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm, không được sao chép từng phần nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám Đốc.
- KPH: Không phát hiện
- Thời gian lưu mẫu 05 ngày kể từ ngày trả kết quả (ngoại trừ chỉ tiêu vi sinh, BOD<sub>5</sub>). Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu.

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM

Nguyễn Thị Hồng Thắm

KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC



Dương Ngọc Thủy





TRUNG TÂM QUAN TRẮC  
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG SÓC TRĂNG  
SOC TRANG NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT  
MONITORING CENTER



Địa chỉ: 18 Hùng Vương, P6,  
Tp. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng  
Add: 18 Hung Vuong street,  
Ward 6, Soc Trang City, Soc  
Trang Province  
ĐT/Phone: (0299) 3616638;  
3827819

Số/Mã số mẫu  
1917/23.07.068

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM  
TEST REPORT

Ngày trả kết quả  
24/07/2023

-Tên mẫu/Sample : Nước sinh hoạt đã qua xử lý – Xí nghiệp cấp nước Vĩnh Châu –  
Hải Ngự – Cuối nguồn (09h55' – Toạ độ: X = 552.573; Y = 1.031.219)  
-Khách hàng/Client : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG  
-Địa chỉ/Address : Số 16, Nguyễn Chí Thanh, phường 6, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng  
-Ngày nhận mẫu/Date of receiving : 12/07/2023  
-Ngày thực hiện phân tích/Date of execution : 12/07/2023  
-Phương pháp lấy mẫu/Sampling Method : Lấy mẫu theo yêu cầu Khách hàng; TCVN 6663-5: 2009  
-Kết quả thử nghiệm/Test result :

| STT | Tên chỉ tiêu<br>Specifications | Đơn vị tính<br>Measuring Unit | Phương pháp<br>Test Method        | Kết quả<br>Test Result |
|-----|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 1.  | pH <sup>(1)(2)</sup>           | -                             | TCVN 6492:2011                    | 7,35                   |
| 2.  | Độ đục                         | NTU                           | TCVN 6184:2008                    | 0                      |
| 3.  | Màu sắc                        | TCU                           | TCVN 6185:2015<br>(Phương pháp C) | < 2                    |
| 4.  | Mùi, vị                        | -                             | SMEWW 2150:2017                   | Không có mùi, vị lạ    |
| 5.  | Asen (As) <sup>(1)(2)</sup>    | mg/L                          | SMEWW 3113B:2017                  | 0,0005                 |
| 6.  | Clo dư <sup>(1)(2)</sup>       | mg/L                          | SMEWW 4500-Cl.B:2017              | 0,703                  |
| 7.  | Coliforms                      | CFU/100mL                     | TCVN 6187-1:2019                  | KPH                    |
| 8.  | E.Coli                         | CFU/100mL                     | TCVN 6187-1:2019                  | KPH                    |

Ghi chú:

- (1) Chỉ tiêu đã được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017 VILAS 636. (2) Chỉ tiêu đã được công nhận theo Nghị định 127/2014/NĐ-CP VIMCERTS 179.
- Kết quả thử nghiệm đạt QCVN 01-1:2018/BYT đối với các chỉ tiêu nhóm A. Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm, không được sao chép từng phần nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám Đốc.
- KPH: Không phát hiện
- Thời gian lưu mẫu 05 ngày kể từ ngày trả kết quả (ngoại trừ chỉ tiêu vi sinh, BOD<sub>5</sub>). Không nhận khiếu nại trong trường hợp không có mẫu lưu hoặc hết thời gian lưu mẫu.

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM

Nguyễn Thị Hồng Thắm

KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC  
TRUNG TÂM  
QUAN TRẮC  
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  
SÓC TRĂNG

Lương Ngọc Thùy